



**ИРКУТСКЭНЕРГО**

ЭНЕРГОУГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ИРКУТСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ (ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО")

Ф И Л И А Л  
**ТЭЦ-10**

## ОТЗЫВ

о результатах проведения работ по обследованию технического состояния и экспертизе промышленной безопасности дымовых труб

В 2012 году специалистами ЗАО «Железобетонспецстрой» проведены работы по обследованию технического состояния и экспертизе промышленной безопасности дымовых труб ст. №№ 1, 2, 3, 4 Н=150м ТЭЦ-10 ОАО «Иркутскэнерго».

По результатам проведённых работ можно отметить следующее:

1. Мобильность персонала ЗАО «Железобетонспецстрой», позволившая провести натурные обследования без нарушения сроков плановых остановов подключенного к дымовым трубам котельного оборудования.
2. Наличие у занятого на обследовании персонала ЗАО «Железобетонспецстрой» необходимых удостоверений о допуске к работе на высоте, а также проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.
3. Натурные обследования конструкций дымовых труб проводились обученным персоналом с использованием поверенных и сертифицированных приборов для ультразвукового и неразрушающего методов контроля.
4. Технические отчёты по результатам обследования составлены в соответствии с требованиями РД 03-610-03. Технические отчёты содержат:
  - подробную информацию как о состоянии отдельных узлов и элементов, так и об общем состоянии и функциональности основных конструкций дымовых труб;
  - анализ состояния конструкций и причин образования выявленных повреждений, а также аргументированные рекомендации по дальнейшей безопасной эксплуатации дымовых труб;
  - классификацию категории опасности выявленных дефектов и повреждений в соответствии с действующей нормативной документацией;
  - обоснованную оценку технического состояния дымовых труб;
  - подробные рекомендации по устранению выявленных дефектов и повреждений с указанием объёмов, технологии и сроков выполнения работ.
5. Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб проводилась аттестованными экспертами. Заключение экспертизы промышленной безопасности дымовых труб соответствует требованиям нормативных документов, что отражено в решениях по результатам рассмотрения и утверждения Заключений ЭПБ в территориальном органе Ростехнадзора.

Инженер по ОЭРЗиС филиала ТЭЦ-10  
ОАО «Иркутскэнерго»

Балышев Д.Б.